



FÖRINSTÄLLNINGSVÄRDEN FÖR STRYPVENTILER PÅ RADIATORER ANGES I ANTAL VARV FRÅN HELT UPPSKRUVAT LÅGE.
FRÅN- OCH TILLUFTSMÄNGDER ANGIVNA I LITER/SEKUND.

SEKTIONER OCH DETALJER SE RITN V5:1

VS6 VÆRMELEDNING, SMS 1890 SERIE 2

KV1	KALLVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2	
VV1	VÄRMVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2	
S7	SPILLVATTENLEDNING, PEH	
AV11	AVSTÄGNINGSVENTIL, AJ 3055	
B7	GÖLORÖR AV PLAST	RSK 711 38 63
B8	BADKAR MED FRÄNT GÄVEL	
BL1	BADKARSLANDARE MED DUSCHANORDNING	RSK 811 08 35
BL2	DISKBANKSLANDARE	RSK 830 20 02
HM22	DISKBANKSBESLAG MED VATTENLÄS	RSK 800 86
IK1	PROPPOG FÖR DISKMASKIN MED AVSTÄGNINGSVENTIL	
IK2	INKOPPLING AV VATTENMASKIN TILL VATTEN OCH AVLOPP	
VK1	VATTENTÄLL MED BLANDARE OCH VATTENLÄS	
VK1	VATTENKLOSETT	
VM1	PASSBIT MED AVSTÄGNINGSVENTIL FÖR VÄRMVATTENRÄNARE	

F1	FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLÅTROR	
F3	FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLÅTROR, UTV. ISOL. A30	
F12	FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLÅTROR, UTV. ISOL. 25 MM OCH MED FUKT- SPÄRR	
F13	FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLÅTROR, UTV. ISOL. 100 MM	
T1	TILLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLÅTROR, UTV. ISOL. 100 MM	
T13	TILLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLÅTROR, UTV. ISOL. 100 MM	
FD1	FRANLUFTSDON, KONTROLLVENTIL	
FD4	VARMEVÄXLARENHET MED SPISKÅPA	
FD5	FRANLUFTSDON, KONTROLLVENTIL MED TIDPÅS	
IK10	INKOPPLING AV TORRTUMLARE TILL VENTILATIONSSYSTEMET	
IK11	DRÄNERINGSLEDNING OCH VP-RÖR FÖR VARMEVÄXLARE	
LD1	LJUDMÄTPARE, LJUDFALLA	
T01	TILLUFTSDON, YTVÄRMEGSGALLER	
TD5	TILLUFTSDON, TAKMÖNTERAT	

