



R1 INSTALLATIONER, DIMENSIONER OCH BETECKNINGAR SE UPPRITAD LAMELL

- ANVISNINGAR**
 FÖR INSTALLATIONSVÄRDEN FÖR STRYPVENTIL PÅ RADIATORER ANGES I ANTAL VARV FRÅN HELT UPSKRUVAT LÄGE.
 FRÅN- OCH TILLFLÖESMÄNGDER ANGIVNA I LITER/SEKUND.
- ÖRNVISNINGAR**
 SEKTIONER OCH DETALJER SE RITN. VS-1
- RITNINGSBETECKNINGAR**
- VÄRME**
 VS6 VÄRMELEDNING, SMS 1890 SERIE 2
- VENTILATION**
- F1 FRÅNLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATRÖR
 T13 FRÅNLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATRÖR, UTV. ISOL. 100 MM
 T1 TILLLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATRÖR
 T13 TILLLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATRÖR, UTV. ISOL. 100 MM
 FD1 FRÅNLUFTSDON, KONTROLLVENTIL
 TD5 TILLLUFTSDON, TAKMONTÉRAT
- SANITET**
- KV1 KALLVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
 VV1 VÄRMVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
 S7 SPILLVATTENLEDNING, FEH
 B1 GOLVBRUNN AV PLÅST RSK 711 38 14
 BK2 BÄDKAR MED FRÖNT OCH GÅVEL
 BL1 BÄDKARSBLANDARE MED DUSCHANOPPLÖSNING RSK 811 38 05
 TS1 TVÄTTSTÄLL MED BLANDARE OCH VATTENLÅS
 VK1 VATTENKLOSETT

